

ООО «Теплогазсервис»

Россия, 634538, Томская область,
Томский район, с. Корнилово, ул. Рыкуна, 23а.
Тел. (382-2) 96-31-46, E-Mail: tgs-2012@mail.ru



ИНН 7014056084, КПП 701401001

р/сч 40702810064000004095, Отделение № 8616/103 Сбербанк России г. Томск

БИК 046902606, к/сч 30101810800000000606

ОГРН 1127014000651

Технические условия

на подключение к системе теплоснабжения проектируемого объекта
«Образовательное учреждение на 200 мест», расположенного по адресу: Томская
область, Томский район, с.Корнилово, кад.номер 70:14:0000000:1907

Для подключения проектируемого объекта к системе теплоснабжения и
горячего водоснабжения необходимо выполнить следующие условия:

1. Источником теплоснабжения и горячего водоснабжения-существующая котельная;
2. Точка врезки в тепловой камере № ТК-1 расположенной по адресу с. Корнилово, ул. Рыкуна, 23А стальной трубой, внутренний Ду 125мм. Подключение осуществить с установкой запорной арматуры.
3. Параметры теплоносителя в точке подключения: давление в подающем трубопроводе $P_1=0,6$ МПа, температурный график 95/70 град.С
4. Предусмотреть установку приборов контроля и учета тепловой энергии и теплоносителя в тепловом узле проектируемого здания.
5. Температура горячей воды в точке разбора в системе ГВС 65°.
- 5.1. Прокладку трубопроводов горячего водоснабжения предусмотреть совместно с трубопроводами тепловой сети.
6. Проект присоединения объекта должен быть разработан в соответствии с действующими нормативными документами.
7. Срок действия технических условий – 1 год.
8. ООО «Теплогазсервис» рассмотрит вопрос по теплоснабжению объекта силами и средствами ООО «Теплогазсервис». Для заключения договора обращаться в ООО «Теплогазсервис» по адресу: Томский район, с. Корнилово, ул. Рыкунова, 23 а.

Директор ООО «Теплогазсервис»



С.Е.Евтушенко